

Siikajoen kunta /Tekninen toimi

Maksaja
Siikajoen kunta /Tekninen toimiVirastotie 5 a 1
92400 RuukkiPL 18
92401 Ruukki

Näytetiedot

Näyte	Uimarantavesi, virallinen ranta		
Näyte otettu	17.06.2019	Näytteen ottaja	Sari Ouramo
Saapunut	17.06.2019	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
Tutkimus alkoi	17.06.2019	Näytteenottopiste	Tauvo EU -uimaranta

1989-1: Sinilevät: ei havaittu
Makro-levät/plankton: ei havaittu
Lämpöt. näyt.ottohetk. 17,0 °C.

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	1989-1
E. coli	* ISO 9308-2:2012	mpn/100ml	Uimarantavesi, virallinen ranta Tauvo EU -uimaranta
Enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	pmy/100ml	86
			5

*=menetelmä akkreditoitu. Mittausepävarmuus ilmoitetaan pyydettyessä, mikäli sitä ei ole ilmoitettu taulukossa. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Lausunto Yksittäisnäytteenä arvioituna näyte täyttää uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.

Yksittäisen valvontatutkimustuloksen toimenpiderajat (STMa 177/2008):

Rannikkovesi (merivesi):	Sisämaavesi (järvi- ja jokivesi):
-enterokokit 200 pmy/100 ml	-enterokokit 400 pmy/100 ml
-E. coli 500 pmy/100 ml	-E. coli 1000 pmy/100 ml.



Leena Erkkilä, puh 044 7036740
Toimitusjohtaja

Tiedoksi Jyrki Raatikainen @
Pekka Aitto-Oja @
Ympäristöterveydenhuolto, Kalajoki @